

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0217/10-0018

Velja od / Valid as of: 27. december 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 13. februar 2023

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, [www.slo-akreditacija.si](http://www.slo-akreditacija.si).

*This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, [www.slo-akreditacija.si](http://www.slo-akreditacija.si).*

## **PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI** ***Annex to Accreditation Certificate***

**K-094**

### **1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body**

MERILNI SISTEMI d.o.o.

Cesta XIV. divizije 69, 2000 Maribor

### **2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements**

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

### **3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation**

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities:

#### **3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope**

- Kontrola opreme pod tlakom / *Inspection of pressure equipment*
- Kontrola notranjih in zunanjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin / *Inspection of internal and external gas installation for natural gas*
- Kontrola notranjih in zunanjih plinovodnih napeljav za utekočinjen naftni plin / *Inspection of internal and external gas installation for liquefied petrol gas*

### 3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

#### 3.2.1 Merilni sistemi d.o.o., Cesta XIV. divizije 69, 2000 Maribor

Tabela / Table 1

Tip obsega: <b>fixsni</b> / Type of scope: <b>fixed</b>				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Tlačne posode: - za utekočinjen naftni plin - za tehnične pline - za zemeljski plin  in pripadajoča varovalna in druga oprema.	- uvodna kontrola - periodična kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS, št. 92/08), člen 17  v povezavi z internimi postopki: - SP 7-5-1 - SP 7-5-2 - SP 7-5-3	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti in lahko vključuje zunanji pregled, notranji pregled in trdnostni preskus ali preskus z akustično emisijo ter funkcionalne in druge preglede pripadajoče opreme.  Preskus z akustično emisijo se izvaja samo za tlačne posode enostavne geometrije.  Kontrola se ne izvaja za kriogene tlačne posode.
2.	Tlačne posode: - hidravlični akumulatorji  in pripadajoča varovalna in druga oprema.	- uvodna kontrola - periodična kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS, št. 92/08), člen 17  v povezavi z internim postopkom: - DN 7-5-2-15	Kontrola z metodo akustične emisije ter funkcionalni in drugi pregledi pripadajoče opreme.  Kontrola hidravličnih akumulatorjev samo nevarjene izvedbe.
3.	Cevovodi: - za utekočinjen naftni plin - za tehnične pline - za zemeljski plin  in pripadajoča varovalna in druga oprema.	- uvodna kontrola - periodična kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. list RS, št. 92/08), člen 17  v povezavi z internim postopkom: - SP 7-5-5	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti in lahko vključuje zunanji pregled in trdnostni preskus ter funkcionalne in druge preglede pripadajoče opreme.
4.	Varovalna oprema: - varnostni ventili	- kontrola nastavitve	Interni postopek: - SP 7-5-4	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti.
5.	Plinovodne napeljave za zemeljski plin: - notranje - zunanje	- periodična kontrola	Interni postopek: - SP 7-5-8-Rev 1	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti.
6.	Plinovodne napeljave za utekočinjen naftni plin: - notranje - zunanje	- periodična kontrola	Interni postopek: - SP 7-5-8-Rev 1	Kontrola se izvaja na terenu z opremo nameščeno v mobilni enoti.



Datum / *Date*: 27.12.2023

Direktor / *Director*  
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.  
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.  
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.

Kopija priloge za objavo na spletnem mestu. / Copy of attachment for web publishing.